



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl  
 Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com  
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel  
 Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P.00.936



N 312975

Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11  
 Brabant tel.: 02 674 57 11  
 Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11  
 Wallonië tel.: 081 432 611

Resi code:

6

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken : Installatie : Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : Nieuw project Naam, voornaam : [redacted]  
 Adres : [redacted]  
 Ident. Kaart nr. : Ruimtelijke dienst Post nr. + Stad : [redacted]  
 BTW nr.: BE Rumbeke Tel.: [redacted]

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

Art 270  ingebruikname  wijziging  uitbreiding  Art 86  Art 271 bis  Wooneenheid  
 mobiel  tijdelijk  Art 87  Art 278  Huishoudelijke werkeenheden  
 Art 271  periodiek  controle  Art 88  Art 279  Gemeenschappelijke delen  
 Art 276 : verzwaaring  Art 276bis : verkoop van een wooneenheid  Art 89  Art 280  Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler : EAN 541448820069719200  EAN niet meegedeeld  kWh meter niet geplaatst  
 kWh meter nr.: ..... meterstand dag : ..... nacht : .....  kWh excl. nacht meter : .....  
 Bescherming aansluiting (A) :  20  25  32  40  50  63  80  100 ..... nr. : ..... meterstand : .....  
 Gegevens installatie : Ontworpen voor U<sub>n</sub> :  230 V  230 V  3N400 V ..... Type aardelektrode :  
 Maximale nominale stroom (A) :  20  25  32  40  50  63  80  100 .....  aardingslus  open / baar  
 Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 6 mm<sup>2</sup> - Type : .....  .....  
 Beschrijving installatie : Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA Aantal borden : 2 Aantal eindstroombanen zien  
 zie bijlage(n)

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtstreekse aanraking  Onrechtstreekse aanraking  Montage  Toestellen  Materieel  12/doorsnede  Schema's  
 Aardingsweerstand : 10 Ω  Algemeen isolatieniveau : 10 MΩ  Controle foutlus  Aardingscontinuïteit  Test diff.  
 Differentieelstroominrichting :  was verzegeld  werd verzegeld  werd niet verzegeld  kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>Geen</u>	Visum DNB of aangestelde :
Inbreuken Bestaande installatie	<u>Geen</u>	
Opmerkingen	<u>Nihil</u>	

Besluit(en) :

De nieuwe installatie  voldoet  voldoet niet aan het AREI.  
 De bestaande installatie  voldoet  voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

30.10.2014 (\*)  
 door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker :

Naam : Grimpeux G Agent nr. 0936 Datum : 30/10/2014

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) :  Situatieschema(s) : .....  Eéndraadsschema(s) : .....  .....

Eéndraadsschema(s) : .....  .....

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

15.001.02.22