

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr.: 36043
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info@demeulenaere-bvba.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS18
Verslagnr.: 5016003
Voort. verslagnr.:
Datum: 12/07/2018

Klant / Opdrachtgever:
DEMEULENAERE
OUDE BRUGGEWEG 40 E
8810 LICHTERVELDE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: _____ Aard installatie: gedeeltelijk vernieuwd Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: GHYSEL CEDERIC MEENSESTEENWEG 324 ROESELARE 8800
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/271/278
Datum onderzoek: 09/07/2018 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/07/2043 Onderzoeker: VANCLOOSTER MIREILLE
Eigendom van: Ghysel Cederic
Installateur: DEMEULENAERE OUDE BRUGGEWEG 40 E 8810 LICHTERVELDE
B.T.W.: BE0440250435 ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: 6190389 Stand I : 78020,5 Stand II 56742,8
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 3x400V+N Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: maatschappij Schak.: alg. diff. schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOB aantal geleiders: 4 doorsnede: 16 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EVAVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 16 mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 23,0 Ohm
4p 40A/30mA +
4p 25A/30mA +
4p 40A/300mA +
Diff. schak.: algemene: 4p 63A/30mA is verzegeld met loodje: nvt bijkomende dif.: -
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 0,5 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 26

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

1/1

controle organisme
vereniging zonder winst oogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijk zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49