



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

B.T.V.
staden.
051/70 2548.

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 127/400622/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Kasteelstraat 77.
8800 Roeselare.

EIGENAAR: Maertens Steven.

Adres: idem

OPDRACHTGEVER: Aneca Electric

Adres: Meiboomstraat 31A 8750

INSTALLATEUR: idem zweretale.

Adres: _____

BTW of IK: BE 0761.323.504

EAN: D.M.B.
Ref.: Teller nr.
Index:

Datum van het onderzoek: 23-06-2010. Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (I.R. art. 231) (Voorschr. DNB)
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwareing - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woning.
Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86
Aansluiting: Spanning Mono 230V Bescherming van de aansluiting 40 A
Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type A 40/300mA
Type van de aardelektrode: IUS-baren pennen horizontale geleider Schema: TT
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 16; RA: 12 Ohm; RI tot 5 MOhm
Bewindige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:
Zie eendraadschema + situatieschema.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: 2

Table with 2 columns: PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK, gezien op, de aangestelde van de stroomverdeler, naam, handtekening.

Note: Living werd gekend volgens Art 276
derest van de woninginstallatie volgens Art 270

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 23-06-2015 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie is niet conform. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

ONT-ONDERZOEKER: R. P. ...