

Klantverantw.:  
Opdracht.:  
Klantnr.:  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: verduyn.dieter@telenet.be

ProKo.: LS18  
Verslagnr.: 4501989  
Voort. verslagnr.:  
Datum: 15/02/2015

Klant / Opdrachtgever:  
Verduyn Dieter  
Wellingstraat 92a  
8730 BEERNEM

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE I.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001. §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

Toestel/install. ID: Aard installatie: bestaande Type lokalen: woning  
Plaats onderzoek: Himpens Merkemveldweg 6 LOPPEM 8210  
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/271  
Datum onderzoek: 13/02/2015 Volgende binnen 300 maand of voor 29/02/2040 Onderzoeker: DEMAEREL BRUNO  
Eigendom van: Himpens Merkemveldweg 6 LOPPEM 8210  
Installateur: Verduyn Dieter Wellingstraat 92a 8730 BEERNEM  
B.T.W.: BE0538.551.522 ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

**BESCHRIJVING**

EAN nr.: - Teller nr.: 47102992 Stand I: 20322 Stand II: 23501  
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig  
Dienstsparing: 3x400V+N Max. beveiliging: 63A Hoofdbeveiliging: maatschappij Schak.: alg. diff. schak. 16 mm<sup>2</sup>  
Meter-bordverbinding: kabeltype: VVB aantal geleiders: 4 doorsnede: - mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: bestaand aantal geleiders: 4 doorsnede: 8 Ohm  
Aardelektrode: type: pannen sectie: 16 mm<sup>2</sup> spreidingswaarde:  
Diff. schak.: algemene: 4p 63A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 4p 63A/300mA 1,3 MOhm  
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand:  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrische materieel: in orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde  
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
Nog niet geplaatst:  keuken  badkamer  C.V.  gasmeter  watermeter  hoofd -  bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 4 Aantal eindstroombanen: 15 + 1 + 3 + 4

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken  
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen,  
N zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,  
alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

