



vzw AIB-VINÇOTTE BELGIUM asbl

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Safety, quality and environmental services

AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11 Code PC Resi. **4**
 AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11 AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr: _____
Naam, Voornaam: <u>Helin Yves</u>	Lid nr: _____
BTW nr: <u>Schulkerstraat 42</u>	Installatie: Naam: <u>Helin Yves</u>
of identiteitskaartnr: <u>8800 Beaulieu</u>	Adres: <u>Schulkerstraat 42</u>
Stroomleverancier: _____	<u>8800 Beaulieu</u>
_____	Datum onderzoek: <u>10.02.2031</u>
_____	Eigenaar of aangestelde: Tel.: <u>idem.</u>
Meter nr: <u>niet gebruikt</u> stand: _____	Naam, Voornaam: _____
Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input checked="" type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarif -	Adres: _____
_____	Aanvrager: _____

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI: art. 086 87 88 95 ARAB

Installatie ontworpen voor een spanning van monof. V, AC, Bescherming aansluiting: A type: max 40A

Omschrijving aansluiting: baanruimte Kabeltype: EVU Doorsnede: 4 x 10 mm²

Voeding hoofdbord: 1 x 10 mm Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: zie schema

Type aardelektrode: Spillen Spreidingsweerstand: 12,81 Ohms Algemeen isolatieniveau: 1,2 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema(s) en het (de) eendraadsschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag.

	<u>zie schema</u>	

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

_____ geen

_____ geen

_____ geen

_____ geen

_____ geen

_____ geen

De hoofddifferentieel was werd (Niet) - gelood.
De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 10.02.2031 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS - MAG - NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

_____ geen

_____ geen

_____ geen

_____ geen

_____ geen

De installatie moet vóór 10.02.2031 opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: _____
VISUM VAN DE STROOMVERDELER: _____

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening

0936
Grimpeur