


ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_ VERSLAG NR.: \_\_\_\_\_

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: St-Amantstraat 67

EIGENAAR: Domestier Guido

Adres: idem

OPDRACHTGEVER: Andreu Domotica

Adres: Dekenstraat 74 C 2040 Staden

INSTALLATEUR: idem op. hu

Adres: idem op. hu OSI/103284

BTW of IK: 458625197

STROOMLEVERANCIER: DNB
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_
Index: Juwev brief

Datum van het onderzoek: 14/09/07 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) 0010191

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Vooropig - Verzwaring: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 2x230 V Bescherming van de aansluiting 40 A (max 63A)

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type 263/300

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 13; RA: 25 Ohm; RI tot 210 MOhm

BESCHRIJVING: 15 bord 263/300 x 263/300

- Handwritten list of components: A1-1-2x25Aaut, A2-1-2x20Aaut, A3-1-..., A4-1-..., A5-1-..., A6-7-..., A7-7-..., A8-7-..., A9-7-..., A10-7-..., A11-1-2x16Aaut, A12-10-..., A13-9-...

Table with 2 columns: Vastgestelde inbreuken en/of nota's: geen; PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK. Includes date 12/03/07, name Vanuyt B., and signature.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24/09/2009 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. 2. De installatie is niet conform. 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER: 1003 BTU 44 D Kaufe De directeur,