



Beter Zeker.

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____ Verslagnr.: 387/151028/07

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- BTW Antwerpen, Brabant-Wallon, Brussel, Hainaut, Liège, Limburg, Namur / Luxembourg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

ADRES INSTALLATIE: Dr. Delebeke 14, 3800 Roselare
EIGENAAR: Ken Schalkaert
Adres: id
OPDRACHTGEVER: Dominique Kuis
Adres: Kerkweg 18, 3800 Roselare
INSTALLATEUR: idem + bediand
Adres:
BTW nr.: 530 967 013

EAN:
Teller nr.: DNB
Index:

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 28/10/14 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek eerste controle controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: woning

Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 x 10 mm2 Alg. schakelaar: type diff 40/300

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 2+7; RA: 107 Ohm; RI tot > 0,5 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

Zie door IV onleesbaar eenheids- en situatieschema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS:

geen

Nota's:


- Venken + brack (glas) in muur (out 270). Rest: fentand (out 276)
- Df verlichting, teuker en beddraam, zijn nog mt geplaatst

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:

BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 28/10/14 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker, (nr., naam, handtekening) AC 387



voor de Directeur,

* VERSLAG - RAPPORT *



Maatschappelijke zetel: Neerveldstraat 109, bus 6, B-1200 Brussel