

Opn-201



- | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|--|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> AV Antwerpen | : Tél.: (03) 221 86 11 | <input type="checkbox"/> AV Hasselt | : Tel.: (011) 25 32 86 |
| <input type="checkbox"/> AV Brabant | : Tel.: (02) 674 57 11 | <input type="checkbox"/> AV Kortrijk | : Tel.: (056) 26 61 11 |
| <input type="checkbox"/> AV Brugge | : Tel.: (050) 36 86 10 | <input type="checkbox"/> AV Liège | : Tel.: (04) 247 47 33 |
| <input type="checkbox"/> AV Charleroi | : Tel.: (071) 34 49 00 | <input type="checkbox"/> AV Namur | : Tel.: (081) 25 51 00 |
| <input type="checkbox"/> AV Gent | : Tel.: (09) 244 77 11 | <input type="checkbox"/> AV Luxembourg | : Tel.: (00-352) 481 85 81 |

Code PC Resi.

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr.:
Naam, Voornaam: <i>Electra light</i>	Lid nr.:
BTW nr.: <i>439 832 444</i>	Ontvangstbewijs nr.:
of identiteitskaartnr.:	Installatie Naam: <i>Six</i>
Stroomleverancier: <i>Wag</i>	Adres: <i>Wijkbeleg 13b 201</i>
	<i>Dierenburg</i>
	Datum onderzoek: <i>7/6/02</i>
Meter nr.:	Eigenaar of aangestelde: Tel.:
stand:	Naam, Voornaam: <i>S.P.</i>
Wijze van meting: <input checked="" type="checkbox"/> dag <input checked="" type="checkbox"/> tweevoudig <input type="checkbox"/> nachttarif.-	Adres: <i>Wijkbeleg 13b 201</i>
<i>Dini Remding Wierstam</i>	Aanvrager: <i>Electra light</i>

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI art. 86 87 88 95 ARAB T.R. Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van *230/240V* AC, Bescherming aansluiting: *cao* A Type:

Omschrijving aansluiting: *caus* Kabeltype: Doorsnede: x mm²

Voeding hoofdbord: *4 x 20* mm² Aantal borden: Aantal eindstroombanen: *24*

Type aardelektrode: *lus* Spreidingsweerstand: Ohms Algemeen isolatieniveau: *10* M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

<i>diff</i>	<i>40A 0,3t</i>
<i>2ue</i>	<i>schuma</i>

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Je

N.V. Electrabel - Gewest - Brugge - Middenkust

Datum: *11/6/02* Paraaf: *[Signature]*

Naam: *[Signature]*

De hoofddifferentieel was - werd - (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór *2007* evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE ~~WAS~~ - MAG - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen

Bijlagen:
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER: *[Signature]* Voor de directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening