



**AIB-VINÇOTTE BELGIUM** vereniging zonder winstoogmerk  
 Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
 tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com  
 Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels  
 Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875  
 Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11  
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11  
 Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11  
 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

**PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

Verslag nr.: B1132 1735 1 GEN Lid nr.: \_\_\_\_\_ Aanvrager: Lapierre Luc

Verantwoordelijke voor de werken:		Gegevens:		Installatie:		Eigenaar of beheerder:	
Naam, Voornaam: <u>Lapierre Luc</u>		Naam, Voornaam: <u>Lapierre Luc</u>		Adres: <u>Gustelsteeweg 62</u>		Adres: <u>Lapierre Luc</u>	
Ident. Kaart nr.:		Post nr. + stad: <u>3000 Brugge</u>		Post nr. + stad: <u>3000 Brugge</u>		Post nr. + stad: <u>3000 Brugge</u>	
BTW nr.: BE		Tel.:		Tel.:		Tel.:	

Basis van het onderzoek:  Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)  ARAB

<input type="checkbox"/> Art 270	<input type="checkbox"/> Ingebruikname	<input type="checkbox"/> wijziging	<input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271 bis	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Wooneenheid
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk		<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Huishoudelijke werkeenheden
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> periodiek	<input type="checkbox"/> controle		<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Gemeenschappelijke delen
	<input checked="" type="checkbox"/> verzwinging	<input type="checkbox"/> overdracht		<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Art	<input checked="" type="checkbox"/> 4 Andere

**Algemene gegevens elektrische installatie:**

Gegevens verdeler	EAN <u>54 144 882 004 10 15030</u>	<input type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld	<input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.:	Meterstand dag: _____ nacht: _____	<input type="checkbox"/> kWh excl. nacht meter:
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	nr.: _____ Meterstand: _____	
	Nominale spanning: <input checked="" type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 3x230V <input type="checkbox"/> 3N400V	Type aardelektrode:	
	Maximale nominale stroom (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> aardingslus <input checked="" type="checkbox"/> pen / baar	
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord: <u>4</u> X <u>10</u> mm <sup>2</sup> - Type: <u>XVB</u>	<input type="checkbox"/>	
	Algemene differentieelstroominrichting: <u>40</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden: _____	Aantal eindstroombanen: <u>14</u>
Zie bijlage			

**Metingen - testen - controles - verzegeling:**

Rechtstreekse aanraking  Onrechtstreekse aanraking  Montage  Toestellen  Materieel  l>/doorsnede  Schema's  
 Aardingsweerstand 11,1 Ω  Algemeen isolatieniveau: 10 MΩ  Controle foutlus  Aardingscontinuïteit  Test DSI  
 Differentieelstroominrichting:  werd verzegeld  was verzegeld  was niet verzegeld  kan niet verzegeld worden

**Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)**

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>Er wordt gevraagd gegevens van de inbreuken overmeld in verslag B1132 1735 1 GEN</u>	Visum DNB:
<input type="checkbox"/> Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		Aangestelde DNB: Naam:
<input type="checkbox"/> Nihil		
Opmerkingen	<u>Balansen de balansrekening niet afgevoerd</u>	Visum:
<input type="checkbox"/> Nihil		

**Besluit(en):**

De nieuwe installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.  
 De bestaande installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 11/09/2007

• door hetzelfde erkend organisme (\*\*)

(\*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Voor de directeur generaal: Handtekening

**Agentbezoeker:**

Naam: Commeir H. Agent nr.: 1132 Datum: 11/09/2007  
 Aantal bijlagen: 5  Situatieschema('s) 5  Einddraadschema('s) 2

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.  
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
 De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtrekking zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het onderzoek aan de Federale Overheidsdienst Economie die belast is met het hoog toezicht.